




РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

до
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ



Относно: Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир”, прилагаме отговори на въпросите, както следва:

Въпрос 1: В позиция „Корекция на нивото на капаците на РШ на канализационната мрежа“ мерната единица м² ли е или броя. Моля уточнете, при мерна единица „м²“ освен повдигането на шахтата, дали се включва някакво количество ремонт на настилката около шахтата и уточнете какво е то.

Отговор на Въпрос 1: В указанията за участие в раздел II Пълно описание на обекта на поръчката в т.9 е записано „Корекция на нивото на капаците на РШ на канализационната мрежа – м²“. Възложителят е посочил мерната единица - м². След направа на разрез с размери около 1,00 на 1,00 м, капака на РШ се повдига до необходимото ниво. Логично, новообразуваната дупка около пръстена на РШ се обработва – бетон и асфалтобетон.

Въпрос 2: В позиция „Доставка, полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал“, предвижда ли се използване на битумна емулсия като свързващо вещество и в какво количество, или не се предвижда.

Отговор на Въпрос 2: Предвидено е фрезованият материал да се положи върху улици без трайна настилка, т.е. не се предвижда полагане на битумна емулсия.

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Радомир

