ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А М 1:20



ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б-Б М 1:20



НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАДЗЕМЕН ПХ

No	Наименование		
1	Арматурно желязо ø6.5 – L=29.60m'	кг	7.7
2	Филцов бетон B10 /за блокчета и плочи/	м3	0.10
3	Трошен камък /за дренажна призма/	м3	0.57
4	Пясък /за пясъчна подложка/	м3	0.16
5	Циментов разтвор /за фугиране/	кг	0.007

ПЛАН М 1:20



АРМИРОВКА НА БЕТОНОВА ПЛОЧА



ОБЩИНА РАДОМИР	ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ	
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ	инж. Н.Грънчарова	

АКВА НГ ЕООД ДИЗАЙН
София ул. Ралевица 96 бл.2
e-mail: nellyg@abv.bg
GSM: 0898 556 830
ВиК мрежи, съоръжения и инсталации

	ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	инж. Н.Грънчарова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Н.Грънчарова	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ОБЩИНА РАДОМИР	ДОГОВОР No
ОБЕКТ	Технически инвестиционни проекти за строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на населените места - с.Извор и с.Друган, община Радомир-актуализация	
ПОДОБЕКТ	Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор-актуализация	ЧАСТ Пожарна безопасност
ЧЕРТЕЖ	Детайл за монтаж на пожарен хидрант	ФАЗА ТИП
FILENAME	0014_PH_ Izvor	M1:20
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС 1 2 3 4 5 6 7 8	ДАТА 09.2016г	ЧЕРТЕЖ No 3